

Certificatieafspraak BORG-E

Betreft
2025-02 – Verificatie van prestaties van een alarmtransmissiesysteem

datum
16 januari 2025

Voor certificatie volgens CCV-certificatieschema BORG-E heeft de CvB Inbraakpreventie positief geadviseerd over de volgende certificatieafspraak. Deze is het resultaat van overleg tussen de certificatie-instellingen en de schemabeheerder en is op te vatten als harmonisatieafspraak als bedoeld in 4.1.1 van de schema's.

Onderwerp	2.3.7 Verificatie van prestaties van een alarmtransmissiesysteem bij DP3 en DP4
Geharmoniseerde beoordeling	De eis dat bij onderhoud de verificatie van prestaties van een alarmtransmissiesysteem bij DP3 en DP4 op functioneren moet worden getest komt te vervallen. Het rapport van onderhoud wordt hierop niet beoordeeld.
Onderbouwing	<p>In 7.4.6 van de VRKI 2.0 worden de eisen aan de verificatie van prestaties van een alarmtransmissiesysteem beschreven:</p> <ul style="list-style-type: none">■ De verificatie van de prestaties van een alarmtransmissiesysteem moet worden uitgevoerd door een alarmtransmissie serviceprovider en niet door de installateur.■ Het is toegestaan de verificatie van de prestaties van SP2 en DP1 (AT2) achterwege te laten. Voor AT3 en AT4 geldt hetzelfde. Er kan worden volstaan met het bewaken van de testmeldingen uit het alarmsysteem door de PAC. <p>Hiermee is een eis, vanuit BORG-E, om de verificatie van de prestaties van een alarmtransmissiesysteem bij onderhoud op functioneren te testen niet nodig en kan vervallen.</p>
Advies van de CvB Inbraakpreventie	10 januari 2025